F-gasvullingscategorie / *Minimumfrequentie van controles op lekkage*	**A** (≥ 300 kg)	**B** (≥ 30 kg en < 300 kg)	**C** (≥ 3 kg en < 30 kg; hermetisch afgesloten: ≥ 6 kg en < 30 kg)
Zonder naar behoren functionerend en adequaat lekdetectiesysteem	**om de 3 maanden (*)**	**om de 6 maanden**	**om de 12 maanden**
Met een naar behoren functionerend en adequaat lekdetectiesysteem	**om de 6 maanden**	**om de 12 maanden**	**om de 12 maanden**

(*) Voor toepassingen die een vulling van 300 kg of meer bevatten is een lekdetectiesysteem verplicht dat in geval van lekkage de exploitant waarschuwt.

Overzicht van de minimumfrequenties voor controles op lekkage